



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-407-(<sup>1</sup>)  
Гр. Плевен, .....21.03.2023г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с Вх. № РР-02-407/29.12.2022 г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Водоснабдяване за други цели*
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа с код BG1G00000N1049.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-407/29.12.2022 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ШК - ЗК Полковник Минково - Полковник Минково“ е установено, че документацията отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството има задължения. Направено повторно запитване в НАП ТД Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна.

Преценката преценка се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“ с код BG1G00000N1049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние;

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ не са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г.



ISO 9001



0343

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

#### „ШК - ЗК Полковник Минково - Полковник Минково“ (Шахтов кладенец)

Дълбочина 10.0 м. Шаховият кладенец е изграден чрез суха каменна зидария с вътрешен диаметър 800 мм в интервала от 0 до 10 м. Водоприемната част е представена от отвори между камъните в интервала от 5 до 10 м. Устието на кладенеца е върху бетонова площадка с размери 180x180 см

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип, "Jiadi" 4SKm-100, Q = 0.5 л/сек, спусната на дълбочина 9.90 м.

### 4. Място на водоземане:

Поземлен имот 59402.27.1, област Добрич, община Добричка, с. Полковник Минково, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделека, НТП За стопански двор, площ 23209 кв. м, стар номер 027001. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-457/05.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК

| BC                        | ККС 2005   |           | WGS 84       |                | Z       |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|
|                           | X          | Y         | N            | E              |         |
| ШК - ЗК Полковник Минково | 4829434.10 | 694058.05 | 43°34'32.51" | 27° 54' 09.43" | 215.753 |

5. **Обект на водоснабдяване:** Оросяване на тревни площи и измиване на площадки в Поземлен имот 59402.27.1, област Добрич, община Добричка, с. Полковник Минково, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделека, НТП За стопански двор, площ 23209 кв. м, стар номер 027001. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-457/05.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК

### 6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.5 л/сек

Годишно водно количество – 15768 м<sup>3</sup>/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 10000 м<sup>3</sup>/год.

Водно ниво: СВН=7.40 м, кота СВН - 208.35 м;

Максимално допустимо понижение:  $S_{\text{макс доп}} = 0.34$  м до дълбочина 7.74 м;

### 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
  - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:
    - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
    - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
  - 7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
  - 7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
  - 7.3.4. Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bdds.bg](mailto:dunavbd@bdds.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

3ЗЛД

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова Дирекция „ Дунавски район ”



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bldr.bg](mailto:dunavbd@bldr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)