



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ5-00109
Гр. Плевен, 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от шахтов кладенец в землището на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 69300, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: напояване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа, код BG1G000000N049.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец „ТК – Управление на отпадъците – Стожер”

Дълбочина на кладенеца 100.00 м. Сондиране с диаметър Ø495 мм, стоманена кондукторна колона Ø426 мм в интервала от 0.00 до 10.00 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър Ø394 мм в интервала от 10.00 до 100.00 м, стоманена експлоатационно-филтрова колона с диаметър Ø219 мм в интервала от 0.00 до 100.00 м, като филтровата колона е разположена от 40.00 до 90.00 м с гравийна засипка. Оборудване за експлоатация – потопяема помпа максимален дебит 1.0 л/сек, спусната на дълбочина 58.0 м под терена.

4. Място на водовземане: имот № 000056 в землището на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 69300.

5. Обект на водоснабдяване имот № 000056 в землището на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 69300.

6. Проектни параметри на използването:

Водно количество – 18 431 м³/год;

Средно денонощен дебит: – 0.6 л/сек;

Върхов дебит – 0.6 л/сек при непрекъснат режим на работа;

Допустимо понижение 1.00 м при ДВН – 51.00 м под терена.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Извършване на опитно водочерпене – не по-малко от 72 часа с възможно максималния дебит.

- Провеждане на хидравлични тестове с разрешения средноденонощен дебит – 24 часа, на три степени – с продължителност не по-малка от 1 час за всяка степен, проследяване възстановяването на водното ниво след спиране на водочерпенето.

- Да извърши химичен анализ на черпената подземна вода по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за оценка на състоянието на подземните води. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да изготви доклад за резултатите от дейностите по изграждането на тръбния кладенец.




5800 - гр. Плевен, ул. „Чатаалджа” № 60
Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342
www.dunavbd.org, e-mail: dunavbd@bddd.org

- Да представи в БДУВДР, преди комисията за приемане на кладенеца, доклада с резултатите от изграждането на кладенеца.
- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на взетите водни количества, спирателен кран и кран за мониторинг на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца.
- Да се монтира нивомер за следене на динамичното водно ниво.
- Да се извършва: Измерване на черпените водни количества и динамичното ниво в срока на инвестиционното намерение.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането-проектен дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от извора.
- Да извърши процедура по учредяване на СОЗ за водоземното съоръжение.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ
 Директор на Басейнова Дирекция за управление
 на водите Дунавски район с център Плевен



И. Директор: *З. Павлова*
 № 92-134/02.08.2011г.