



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОБЩИНА ДОБРИЧКА	
гр. Добрич,	ул. "Независимост" № 20
Регистр. №	Вх-543171
Дата:	09.12.2014

Относно: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 от Закона за обществени поръчки, давам следното разяснение по постъпили въпроси, възникнали в хода на процедурите:

Въпрос:

В приложените към документацията проекти е записано изпълнение на настилка от бетонови плочи с размер 30/30/3 см, а в количествената сметка за съответната обособена позиция е записано Доставка на бетонови плочи 30/30/5 см. Сиви. Моля да уточните дебелината на бетоновите плочи / 3 см. или 5 см. /.

Отговор:

Участниците в процедурата следва да се съобразят с информацията посочена в Техническите проекти по обособена позиция №1 – обект с.Ведрина, страница 1/7, чертеж – Основа, Легенда – Настилка от бетонови плочи - 30/30/3 см.

С уважение,

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: <i>М. М. М. М.</i>
Заповед за оправомощаване № <i>380</i>
<i>10.05.2013г.</i>