




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на правомощията ми, предоставени със Заповед № 675/20.06.2016г. на кмета на община Добричка прекратявам обществена поръчка по чл.20 ал.3 от Закона за обществените поръчки за "Изработка на проект, съгласуване на проекта и монтаж на локална оповестителна система на язовир „Плачи дол 2“, община Добричка", открита с обява № О-07102019-299 от 08.10.2019 година и в електронната страница на АОП под ID № 9093626.

Мотив: В техническата спецификация е допуснат пропуск, изразяващ се в следното: изискано е системата да се задейства ръчно чрез пулта за управление, разположен в административната сграда на община Добричка и чрез оперативния дежурен в НОЦ на ГДПБЗН-МВР. Пропусната е възможността системата да се задейства ръчно и от оператора на язовирната стена на място – в района на язовир „Плачи дол 2“.

Допуснатият пропуск при изготвяне на техническата спецификация е съществен и води до необходимост от промяна на условията, при които е публикувана обявата.

С оглед изложеното и на основание чл.193, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП обществената поръчка следва да се прекрати.

Настоящото съобщение да се публикува в профила на купувача на основание чл.193 от ЗОП.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ИВАН ИВАНОВ

Зам. –кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

