



УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ *33 АД*
06.11.2017г.
Зам. кмет УТСОСПООС
упълномощен със Заповед №675/20.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Комисията по чл.97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед №1096 от 31.10.2017год. на Иван Петров Иванов - зам. кмет на община Добричка-упълномощен за Възложител със Заповед №675/20.06.2016 г., за разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за: „Строителство на обект: „Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка“, обявена в профила на купувача с № О-16082017-213.

Днес 31.10.2017г. в 9.00 ч. в стая 108 на община Добричка започна работа комисията, назначена със Заповед №1096 от 31.10.2017г. по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП.

Присъстват всички членове на комисията:

Председател: инж.Таня Василева – директор на дирекция УТСОСПООС

Членове: 1. Даниела Тодорова – началник отдел ЕПШИП
2. Кристина Костова – Хюсеин – юриконсулт
3. Ели Даскалова – гл.специалист в дирекция УТСОСПООС
4. инж. Емилия Желязкова – експерт в дирекция УТСОСПООС.

Предмет на заседанието на комисията е да отвори разгледа и оцени постъпилите оферти за „Строителство на обект: „Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка“, и извърши класирането на участниците.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти:

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 30.10.2017 г., са постъпили 3 оферти от следните участници:

1. ДЗЗД „ЧИСТИ ВОДИ - СТОЖЕР“ гр.София – № ОФ-78 от 25.10.2017 год., постъпила в 13:59 часа чрез куриер. В дружеството участват: „Парсек груп“ ЕООД и „Заечки“ ЕООД;
2. „ХИДРОСТРОЙ“ АД гр.Варна – № ОФ-79 от 25.10.2017 година, подадена в 15:45 часа;
3. „ДК ИНФРА“ ООД гр. София – № ОФ-81 от 30.10.2017 година, постъпила в 10:33 часа чрез куриер;

В съответствие с изискването на чл.51, ал.8 във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

При отваряне на офертите присъстваха представители на участници, както следва:

- Красимир Якимов Горанов – представител на ДЗЗД „Чисти води - Стожер“, упълномощен от представляващия дружеството Бончо Бонев;
- Тодор Симеонов Митов – представител на „Хидрострой“ АД, упълномощен от инж.Николай Пашов-изпълнителен директор на дружеството.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията отвори, по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки и ценовите предложения на подадените оферти, а именно:

1. ДЗЗД „Чисти води - Стожер“ предлага цена за изпълнение на поръчката 206 965.42 лева без включен ДДС;

2. „Хидрострой“ АД предлага 269 992.59 лева без включен ДДС;
3. „ДК ИНФРА“ ООД – предлага 269 996.05 лева без включен ДДС.

Председателят на комисията предложи на трима от членовете на комисията да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на всички участници. Представителят на „Хидрострой“ АД подписа предложените му Предложения за изпълнение на поръчката и Ценови предложения, подадени от ДЗЗД „Чисти води - Стожер“ и „ДК ИНФРА“ ООД. Представителят на ДЗЗД „Чисти води - Стожер“ подписа представените от „Хидрострой“ АД Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение.

С посочените действия публичната част на заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като направи следните констатации:

1. ДЗЗД „ЧИСТИ ВОДИ - СТОЖЕР“ гр.София

Комисията констатира, че участникът е представил Оферта съдържаща:

1.1. Споразумение за създаване на ДЗЗД „Чисти води – Стожер“. Дадена е информация във връзка с правата и задълженията на участниците; дейностите, които ще изпълняват членовете, както и разпределението на отговорността между членовете на обединението.

Съгласно споразумението „Парсек груп“ ЕООД ще изпълни доставката на материалите и координиране и документиране на дейностите по изпълнение на обществената поръчка, а „Заечки“ ЕООД ще изпълни всички строителни и монтажни работи и гаранционното поддържане на изпълнения и въведен в експлоатация строеж.

1.2. Стандартни образци за единния европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП за дружеството и за всеки един от участниците в обединението.

Управителят на „Парсек груп“ ЕООД е попълнил и подписал ЕЕДОП в съответствие със Закона и изискванията на Възложителя. Декларирано е, че правоспособните технически лица, които ще отговарят за ръководството, организацията и качеството на извършваните СМР са всички от състава на участника и притежават необходимата квалификация и опит. Дружеството е сертифицирано по ISO – система за управление на качеството на строителни и монтажни дейности и система за управление на околната среда.

Управителят на „Заечки“ ЕООД е попълнил и подписал ЕЕДОП, като:

- в раздел Г на част III на ЕЕДОП **не е изписал** за кои законови норми е декларирал че не е осъден с влязла в сила присъда.
- за деклариране на съответствието с критериите за подбор са посочени изпълнени строежи, въведени в експлоатация в последните 5 години; посочени са технически правоспособни лица, притежаващи необходимият опит; декларирано е наличието на изискуемата от Възложителя техника и механизация Дружеството е сертифицирано по ISO – система за управление на качеството на строителни и монтажни дейности и система за управление на околната среда.

1.3. Предложение за изпълнение на поръчката

ДЗЗД „Чисти води – Стожер“ предлага срок за изпълнение на строителството 70 дни от датата на откриване на строителна площадка и 8 години гаранционен срок, в който ще се отстраняват всички дефекти с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

След обстойно запознаване със съдържанието на предложението подход за работа при изпълнение на поръчката, комисията прави извода, че същия не отговаря на изискванията на Възложителя за минимално съдържание, а именно:

Не са отразени конкретните условия за изпълнение, а именно: • извършването на строителство – рехабилитация на път II-29 Варна-Добрич; • местоположението на строителната площадка – главната улица на Стожер, която е част от натоварен републикански път. В предложената от участника организация на работа няма предложение как ще се осъществява движението по улицата, което не може да бъде изцяло отклонено. В т.2.1.4.14 Организация на обслужването на транспортния поток е посочено, че изпълнителят ще изготви ВОБД. Към документацията за обществената поръчка е приложен проект за

ВОБД. Задължение на изпълнителя е да изготви график за въвеждане на временна организация на движението, обвързан с проекта за ВОБД, който следва да съгласува със строителния надзор, КАТ и ОПУ Добрич. Изготвянето на графика и неговото съгласуване е отразено единствено в линейния график, който според изискванията на възложителя следва само да илюстрира предлагания подход за работа.

Участникът предлага (стр. 31 от предлагания подход и в линейния график) всички технологични отвори, изкопите за връзка със съществуващите улични водопроводи, включително и уплътнения обратен насип, да се изпълнят едновременно, в рамките на 8 дни, след което да се извършват сондажите и полагането на тръбите, т.е. не е спазена технологичната последователност на изпълнение на дейностите – насипите могат да се извършат след полагане на тръбите и монтиране на съответните фасонни части. Транспортът на отпадъци ще се извърши на 61-вия ден от започването на строителството, което означава, че генерираните от направата на изкопите отпадъци през първите 10 дни ще престоят върху улицата повече от месец. Участникът предлага изпълнението на сградните водопроводни отклонения и отклоненията за пожарните хидранти да се изпълни след завършването на водопровода по главната улица, което е нецелесъобразно. Изискване на възложителя, отразено в техническата спецификация е сградните водопроводни отклонения да се изпълняват едновременно с водопровода по главната улица.

Изискване на възложителя участникът да опише технологията за изпълнение на отделните видове работи. В точка 2.2.6 Технологична последователност на дейностите и технология на изпълнение участникът е направил подробно описание на асфалтовите работи вкл. изпълнението на надлъжни и напречни фуги. Не е описана технологията за изпълнение на сондажните работи.

1.4. Ценово предложение

Не са установени аритметични грешки при извършената проверка, но при прегледа на анализните цени е установено, че в анализите по първите три позиции на количествената сметка не е предвидено използването на уплътнителна техника.

С оглед изложеното представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

Комисията предлага участника за отстраняване на основание чл.чл.107, т.2, буква „а“ във връзка с чл.195 от ЗОП.

2. „ХИДРОСТРОЙ“ АД

Комисията констатира, че участникът е представил Оферта съдържаща:

2.1. Стандартни образци за единния европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП

Участникът е представил попълнен и подписан в съответствие с изискванията ЕЕДОП.

За деклариране на съответствието с критериите за подбор са посочени:

- изпълнени два строежа на водоснабдителни мрежи - единият с издадено разрешение за ползване от РО НСК Добрич през 2014 година, а вторият с издадено разрешение за ползване от ДНСК София;
- списък на правоспособните технически лица, които ще отговарят за ръководството, организацията и качеството на извършваните СМР – всички от състава на участника, притежаващи необходимата квалификация и опит;
- списък на техническото оборудване в съответствие с изискванията на възложителя, като е заявено, че ще използва наета техника: машина за челно заваряване и машина за хоризонтален сондаж. Приложен е ЕЕДОП попълнен в съответствие с изискванията, с който „Инфраструктурни системи“ ООД е декларирало, че е собственик на посочените машини.
- наличието на сертификати за управление на качеството с обхват строителство и сертификат за въведена система за опазване на околната среда.

Комисията счита, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката

„Хидрострой“ АД предлага срок за изпълнение на строителството 65 дни от датата на откриване на строителна площадка и 8 години гаранционен срок, в който ще се отстраняват всички дефекти с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

Предложените подход, план и организация на работата по изпълнение на поръчката са в съответствие с изискванията на възложителя: Отразени са конкретните условия на работа; описана е технологията на изпълнение на основните дейности; предложено е трасето на водопровода да се раздели на 10 участъка, съобразно ВОБД. Отразени са всички изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Приложени са линсен график с диаграма на човешкия ресурс и таблица с разпределение на използваните ресурси. Приложена е схема с предложение за разположение на технологичните отвори.

Комисията счита, че представеното предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията на възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка.

2.3. Ценово предложение, към което е приложена подробна количествена и стойностна сметка и анализи на единичните цени.

При извършената аритметична проверка не са установени грешки.

3. „ДК ИНФРА“ ООД

Комисията констатира, че участникът е представил Оферта съдържаща:

3.1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП

Декларацията е попълнена и подписана в съответствие със Закона и изискванията на Възложителя.

За деклариране на съответствието с критериите за подбор са посочени:

- изпълнен строеж на реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа. При проверка е установено, че за строежите са издадени разрешения за ползване от ДНСК София на 29.5.2016 год. и на 6.10.2016год.
- списък на правоспособните технически лица, които ще отговарят за ръководството, организацията и качеството на извършваните СМР – всички от състава на участника, притежаващи необходимата квалификация и опит;
- списък на техническото оборудване в съответствие с изискванията на възложителя;
- наличието на сертификати за управление на качеството с обхват строителство и сертификат за въведена система за опазване на околната среда.

Комисията счита, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката

„ДК Инфра“ ООД предлага срок за изпълнение на строителството 70 дни от датата на откриване на строителна площадка и 8 години гаранционен срок, в който ще се отстраняват всички дефекти с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

Предложените подход, план и организация на работата по изпълнение на поръчката са в съответствие с изискванията на възложителя: описана е технологията на изпълнение на основните дейности; трасето на водопровода е разделено на участъци (16-видно от линейния график). Приложена е част Управление на риска, в която е обърнато малко внимание на част ВОБД, която предвид местоположението на строителната площадка ще е един от основните рискове. Приложени са линеен график и диаграма на работната ръка.

Комисията счита, че констатираният недостатък може да бъде отстранен по време на строителството и приема, че представеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията заложи в документацията.

3.3. Ценово предложение, към което е приложена подробна количествена и стойностна сметка и анализи на единичните цени.

При извършената аритметична проверка не са установени грешки

Във връзка с направените констатации комисията

РЕШИ:

I. **ОТСТРАНЯВА** участника ДЗЗД „Чисти води - Стожер“ / съдружници „Парсек груп“ ЕООД и „Заечки“ ЕООД на основание чл.чл.107, т.2, буква „а“ във връзка с чл.195 от ЗОП.

Офертата, представена от участника не отговаря на предварително обявените условия – налице са несъответствия с изискванията на възложителя, като: в предложението не е спазена технологичната последователност на отделните видове СМР; предложеният подход за работа затваря главната улица на селото за цялото време на строителството; не е спазено изискването на възложителя СВО да се изпълняват едновременно с водопровода; не е представено технологично описание на начина на полагане на тръбите.

II. **КЛАСИРА** участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за: „Строителство на обект: „Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка“, обявена в профила на купувача с № О-16082017-213, съгласно обявения критерий – най-ниска цена както следва:

1. „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.Варна, предложило цена за изпълнение 269 992.59 лева без включен ДДС;
2. „ДК ИНФРА“ ООД, гр.София, предложило цена за изпълнение 269 996.05 без включен ДДС.

Комисията приключи работата си на 03.11.2017 год.

Настоящият протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП се представя на Възложителя за утвърждаване

ПРЕДСЕ

ЧЛЕНС

1.....

2...*A*

3.

4...*С*

Таня Василева /инж.Таня Василева/

Годорова /

ина Костова /

Даскалова /

ж.Емилия Желязкова /